

厦门市宏业工程建设技术有限公司作业指导书	文件编号: XHYJ3j-16-F
	第 1 页 共 1 页
回弹法检测砼抗压强度检测细则	年 月 日 第 次修订
	颁布日期: 2009 年 07 月 01 日

1 目的

为了规范回弹法检测砼抗压强度技术，提高回弹法在检测混凝土抗压强度的精度，特制定本检测细则。

2 环境条件

砼回弹试验宜在干燥、室温为 5℃～35℃的条件下进行。

3 仪器设备

3.1 回弹仪：应符合《混凝土回弹仪》（JJG817-1993）的要求；

3.2 游标卡尺：量程 0~150mm；

4 检测依据

4.1 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23—2001）

4.2 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（DBJ13-71-2006）

